		Make	HP	RPM	Volt	FLA	SF	Type of control	FUTURE
Airport WS	HSP 1	WEG	50HP	1775	230V	118	1.25	SS	VFD
	HSP 2	WEG	50HP	1775	230V	118	1.25	SS	VFD
	HSP 3	WEG	50HP	1775	230V	118	1.25	SS	VFD
	#1 Well	U.S. Mtr.	75HP	1780	230V	174	1.15	SS	SS
	#2 Well	U.S. Mtr.	40HP	1775	230V	103	1.15	SS	SS
Mallery WS	HSP 1	WEG	50HP	1800	460V	58.5	1.25	CONTACTOR	VFD
	HSP 2	Baldor	40HP	1770	460V	49	1.15	SS	VFD
At shop	HSP 3	Baldor	50HP	1800	460V		1.15	SS	VFD
	Cir. Well		40HP	1785	460V	49	1.15	SS	SS
	ST Well		50HP	1785	460V	59	1.15	SS	SS
Harrington	HSP 1	U.S. Mtr.	50HP	1775	460V	58	1.15	CONTACTOR	VFD
	HSP 2	U.S. Mtr.	50HP	1775	460V	57	1.15	VFD	VFD
	HSP 3	WEG	50HP	1775	460V	58.5	1.25	VFD	VFD
	Well	U.S. Mtr.	40HP	1780	460V	61	1.15	CONTACTOR	SS